



شرکت توزیع نیروی برق استان قم

تعیین ساختگاههای مناسب جهت نصب مولدهای تولید پراکنده

ردیف	نام ساختگاه	آدرس	دلیل انتخاب	ظرفیت آزاد قابل اتصال	متقاضی یا متقاضیان
1	شهرک صنعتی شکوهیه	محدوده شهرک صنعتی شکوهیه	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	63,7	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 38 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
2	شهرک صنعتی سلفچگان	محدوده شهرک صنعتی سلفچگان	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	28,8	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 25 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
3	محدوده پست شهید همتی	اول جاده سراجه	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	8,6	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 25 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
4	شهرک صنعتی محمودآباد	اتوبان قم-تهران ، محدوده شهرک محمودآباد	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	10	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 10 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
5	شهرک صنعتی پارس	نیزار - محدوده شهرک صنعتی پارس	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	60	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 25 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
6	محدوده پست معصومیه	جاده قدیم قم-تهران	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	15	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 2 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
7	محدوده پست جمکران	جاده قدیم قم-کاشان ، روستاهای محدوده شهرک کهنک و شهرک صنعتی سیرو	<input checked="" type="checkbox"/> کاهش تلفات	45,3	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 25 مگاوات
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
8	محدوده پست شهید عینی	کمربندی جاده اراک	<input checked="" type="checkbox"/> کاهش تلفات	12,9	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی 7 مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
9	محدوده پست جعفریه	شهرک صنعتی طغرود	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	30	ندارد <input type="checkbox"/> دارد مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		

توضیح: در صورت درخواست مجتمع‌های مسکونی و واحدهای صنعتی با قدرت 500 کیلووات و بالاتر بر اساس میزان درخواست و تعیین محل ساختگاه قابل بررسی می‌باشد.



شرکت توزیع نیروی برق استان قم

تعیین ساختگاههای مناسب جهت نصب مولدهای تولید پراکنده

ردیف	نام ساختگاه	آدرس	دلیل انتخاب	ظرفیت آزاد قابل اتصال	متقاضی یا متقاضیان
10	شهرک صنعتی قنوات	محدوده شهرک صنعتی قنوات	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	10	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
11	محدوده پست صدوق	شهرک امام خمینی ، شهرک زین‌الدین ، شهرک انسجام در صورت نیاز مجتمع‌های مسکونی یا واحدهای صنعتی بر اساس ظرفیت مورد درخواست	<input checked="" type="checkbox"/> کاهش تلفات	24	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
12	محدوده پست شاهد	خ معلم ، خ چهارمردان ، 30متری هنرستان در صورت نیاز مجتمع‌های مسکونی یا واحدهای صنعتی بر اساس ظرفیت مورد درخواست	<input checked="" type="checkbox"/> کاهش تلفات	8,6	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
13	محدوده پست مهدیه	شهرک مهدیه ، شهرک قدس و شهرک پردیسان در صورت نیاز مجتمع‌های مسکونی یا واحدهای صنعتی بر اساس ظرفیت مورد درخواست	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	12	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
14	محدوده پست فرقانی	جاده قم - اراک	<input type="checkbox"/> کاهش تلفات	14	ندارد <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input checked="" type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input checked="" type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
15			<input type="checkbox"/> کاهش تلفات		ندارد <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
16			<input type="checkbox"/> کاهش تلفات		ندارد <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
17			<input type="checkbox"/> کاهش تلفات		ندارد <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		
18			<input type="checkbox"/> کاهش تلفات		ندارد <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> مجموع قدرت درخواستی مگاوات
			<input type="checkbox"/> بهبود افت ولتاژ		
			<input type="checkbox"/> بهبود کیفیت برق		
			<input type="checkbox"/> تعویق سرمایه‌گذاری جدید		
			سایر:		

توضیح: در صورت درخواست مجتمع‌های مسکونی و واحدهای صنعتی با قدرت 500کیلووات و بالاتر بر اساس میزان درخواست و تعیین محل ساختگاه قابل بررسی می‌باشد.